

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код,



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Гагаринская, д. 14, литера А, Санкт-Петербург, 191187

телефон: (812) 490-06-56

Почтовый адрес: пл. Свободы, д. 8, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187555

телефон/факс: (813-67) 58-756

<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: tihvin@szap.gosnadzor.ru

Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин
(место составления)

10 июля 2026 г.
(дата составления)

**Предписание об устранении выявленных нарушений
№ 22-78260011000022195246-1151/ПР**

Мною (нами), государственным инспектором Тихвинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Дарковой Ольгой Александровной,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку,
выявивших нарушения обязательных требований и выдавших предписание)

по результатам профилактического визита

(плановой/внеплановой, выездной/документарной проверки; постоянного государственного надзора)

в отношении опасного производственного объекта:

деятельности юридического лица в сфере электроэнергетики; продукции, машин, оборудования и (или) устройств, применяемых при осуществлении видов деятельности в сферах электроэнергетики, работ и услуг, осуществляемых на объектах электроэнергетики; зданий, сооружений объектов электроэнергетики.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

по адресу (местоположению): 187556, Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена проверка)

контролируемого лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ТИХВИНСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СОДЕЙСТВИЮ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ", ИНН: 4715011047, ОГРН: 1024701853274, Адрес юридического лица: 187556, Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А. (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена проверка)

на основании статьи 52 и пункта 1 части 1 статьи 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 01.10.2025 № 1511 «О периодичности проведения обязательных профилактических визитов в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в соответствии с графиком обязательных профилактических визитов при осуществлении федерального государственного надзора в сфере электроэнергетики и теплоснабжения на 2026 год, утвержденным 28.04.2026 № 142 и размещенным на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в сети Интернет. Мероприятие по контролю № 78260011000022195246 от 29.06.2026

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий либо реквизиты графика проведения контрольных (надзорных) действий при осуществлении постоянного государственного надзора)

в следующие сроки:

с « 6 » июля 2026г., 10 час. 00 мин.

по « 10 » июля 2026г., 16 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

выявлены нарушения обязательных требований в области электроэнергетики

(в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики и т.д.)

На основании части 2 статьи 90, статьи 90_1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 5.7 Положения о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 28.04.2026 № 142, предписываем устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, его структурные единицы, устанавливающие обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения нарушения	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	Отсутствует перечень технической документации, необходимой для эксплуатации электроустановки центра.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2022 г., регистрационный № 70433) (далее ПТЭЭП) п. 29	10.07.2028	Разработать перечень технической документации, необходимой для эксплуатации электроустановки школы.	Копия перечня.
2.	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	ПТЭЭП п. 27	10.07.2028	Разработать производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	Копии производственных инструкций.
3.	В утвержденный руководителем график осмотров и обходов оборудования электроустановок не включены заземляющие устройства.	ПТЭЭП п. 37	10.07.2028	Обеспечить внесение заземляющих устройств в график осмотров и обходов оборудования электроустановок.	Копия графика.
4.	Не проведены измерения сопротивления заземляющих	ПТЭЭП п. 24; Правила технической	10.07.2028	Провести измерения сопротивления заземляющих	Копии протоколов испытаний.

	устройств.	эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070, зарегистрированы Минюстом России 06.12.2022, рег. № 71384, (далее – ПТЭЭСС) п. 29		устройств.	
5.	Не проведены выборочные проверки со вскрытием грунта состояния элементов заземляющих устройств, находящихся в земле.	ПТЭЭП п. 24; ПТЭЭСС п. 29	10.07.2028	Провести выборочные проверки со вскрытием грунта состояния элементов заземляющих устройств, находящихся в земле.	Копии актов.
6.	Отсутствуют утвержденные годовые планы (графики) ремонта на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок.	ПТЭЭП п. 23	10.07.2028	Разработать и утвердить годовые планы (графики) ремонта на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок.	Копия плана.
7.	Отсутствуют технические паспорта на заземляющие устройства.	ПТЭЭП п. 27	10.07.2028	Разработать и обеспечить ведение технических паспортов на заземляющие устройства.	Копии паспортов.
8.	Отсутствуют технические паспорта на питающие КЛ сети уличного освещения.	ПТЭЭП п. 27	10.07.2028	Разработать и обеспечить ведение технических паспортов на питающие КЛ сети уличного освещения.	Копии паспортов.
9.	Отсутствуют перечни документов для проверки знаний, в объеме требований отраслевых актов и	Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики	10.07.2028	Разработать перечни документов для проверки знаний, в объеме требований отраслевых актов и инструктивно-технических	Копии перечней документов.

	инструктивно-технических документов, разработанные и утвержденные в порядке, установленном руководителем контролируемого лица.	Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 (далее ПРП) п. 41		документов, разработанные и утвержденные в порядке, установленном руководителем контролируемого лица.	
10.	Отсутствует перечень оперативной документации и сама документация.	ПТЭЭП п.п.34, 36	10.07.2028	Составить перечень оперативной документации. Разработать и оформить оперативную документацию для эксплуатации электроустановок.	Копия перечня оперативной документации. Фотоматериалы, подтверждающие исполнение нарушения.
11.	Отсутствует на видном месте в помещении электрощитовой схема электрических соединений электроустановки.	ПТЭЭП п. 32	10.07.2028	Разработать технические паспорта на питающие КЛ.	Копия документа.
12.	В помещении щитовой в шкафах ШС-1, ШС-2 у предохранителей присоединений частично отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	ПТЭЭП п. 24; ПТЭЭСС п. 497	10.07.2028	Обеспечить в помещении щитовой в шкафах ШС-1, ШС-2 у предохранителей присоединений надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	Фотоматериалы, подтверждающие исполнение нарушения.
13.	Оборудование ВРУ от ТП-16, ШС-1, ШС-2 покрыто токопроводящей пылью и паутиной.	ПТЭЭСС п. 486	10.07.2028	Обеспечить очистку оборудования ВРУ от ТП-16, ШС-1, ШС-2 от пыли и паутины.	Фотоматериалы, подтверждающие исполнение нарушения.
14.	Не проводится при эксплуатации электроустановки проверка состояния контуров заземления.	ПТЭЭП п. 24; ПТЭЭСС п. 29, 513	10.07.2028	Обеспечить проведение при эксплуатации электроустановки проверка состояния контуров заземления.	Фотоматериалы, подтверждающие исполнение нарушения.
15.	Отсутствуют надписи на лицевой панели шкафа ШС-3, указывающие на назначение присоединений и их	ПТЭЭП п. 24; ПТЭЭСС п. 497	10.07.2028	Разместить на видном месте в помещении электрощитовой схема электрических соединений	Фотоматериалы, подтверждающие исполнение нарушения.

	диспетчерское наименование.			электроустановки.	
16.	Не проводится проверка действия автомата аварийного освещения не реже 1 раза в месяц в дневное время.	ПТЭЭСС п. 637	10.07.2028	Провести проверку действия автомата аварийного освещения.	Копия документа. Фотоматериалы, подтверждающие исполнение нарушения.
17.	Не проводится проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения 2 раза в год.	ПТЭЭСС п. 637	10.07.2028	Провести проверку исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения.	Копия документа. Фотоматериалы, подтверждающие исполнение нарушения.
18.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	ПТЭЭСС п. 630	10.07.2028	Обеспечить светильники аварийного освещения отличием от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Фотоматериалы, подтверждающие исполнение нарушения.

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Подписи должностных лиц, выдавших предписание:

Государственный инспектор
Тихвинского отдела по государственному
энергетическому надзору
Северо-Западного управления Ростехнадзора
(должность)

(подпись)

Даркова О.А.
(фамилия и инициалы)

Один экземпляр предписания для исполнения получил (направлено по почте):

Врио директора Шустрова О.В.
(указывается: при вручении лично: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, дата вручения; при направлении почтовым отправлением: дата, номер заказного письма, уведомления)

10.07.16
(дата)

Шустр
(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)